



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11
(место составления акта)

16 часов 00 минут
(время)

«25» февраля 2021 г.
(дата составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-83-06**

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баташева Анатолия Владимировича
№ 2-18-83-06 от 25 января 2021 года

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка учреждения социального обслуживания

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, дом 10

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ
«Кингисеппский ДИ»), юридический адрес: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский
район, пос. Кингисеппский, дом 10; ИНН 4707017542

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 10 » февраля 2021 г с 11 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. Продолжительность 02 ч.
« 25 » февраля 2021 г с 14 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. Продолжительность 02 ч.

Общая продолжительность проверки: «02» дня (ей) («04» часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Титойкина Ольга Николаевна – директор ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «10» февраля 2021 г.

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Баташев Анатолий Владимирович – заместитель
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области:

Макарова Ксения Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Титойкина Ольга Николаевна – директор ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ», Филонова Татьяна Павловна – заместитель директора ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, дом 10;

- проведены профилактические беседы о мерах пожарной безопасности с персоналом и проживающими;

- проведена практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)


В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, Свод правил - СП 7.13130.2013	ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

	<p>установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в подвальном этаже здания в помещениях, двери которых имеют предел огнестойкости EI30 или EI60, не установлены противопожарные нормально открытые клапаны на воздуховодах систем вентиляции в местах пересечения ими противопожарных преград. 	<p>«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.10(в), п. 6.11, п. 6.12, п. 6.22</p>	
2	<p>Проверяемым лицом в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дверь производственного помещения (гладильной) не имеет требуемого предела огнестойкости. 	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1, ч.13 ст.88; Свод правил - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6</p>	<p>ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»</p>
3	<p>Проверяемым лицом в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах подвального этажа составляет менее 1,0 м, с учетом уменьшения ширины коридора на ширину дверного полотна из-за 	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3, 4.3.4</p>	<p>ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»</p>

	двустороннего расположения дверей.		
4	<p>Проверяемым лицом в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности:</p> <p>- наружная теплоизоляция стен фасадной системы выполнена из полимерных материалов, не относящихся к классу конструктивной пожарной опасности строительных конструкций К0</p>	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, Свод правил – СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.3	ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»
5	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР РФ) п. 17(б)	ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



✓ *[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не брались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-18-83-06 от 25.02.2021 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках

прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: договор на техническое обслуживание АПС, СОУЭ, договор на техническое обслуживание и акт испытания системы внутреннего противопожарного водоснабжения, акты испытания на водоотдачу дренчерной завесы, договор на вывод на пульт в ПЧ, документы на СИЗОД, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, приказы о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, протоколы испытания лестниц, акты проверки огнезащитной обработки, декларация пожарной безопасности, обучение ПТМ.

10. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 25.02.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Баташев Анатолий Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

“ 25 ” февраля 20 21 г.

Макарова Ксения Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

“ 25 ” февраля 20 21 г.

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получен (да)

Титойкина Ольга Николаевна – директор ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ “ 25 ” февраля 20 21 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)