



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ленинградской области)

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кингисеппского района

ул. Октябрьская, д. 11, г. Кингисепп,
Ленинградская область, 188480
телефон: (813) 759-47-88
e-mail: ondkingisepp@47.mchs.gov.ru

Заместителю директора
ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

Шугушковой О.В.

ул. Воровского, д. 32, кв. 83,
г. Кингисепп, Кингисеппский район,
Ленинградская область,
188480

11.09.2026 № КВ-180-2-18-999

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений

«10» сентября 2026 года

г. Кингисепп
город, село, район

10 сентября 2026 года заместителем главного государственного инспектора Кингисеппского района по пожарному надзору Бернацким И.А. рассмотрены материалы административного дела № 2609-47-008-00065/6/1 от 04 сентября 2026 года о правонарушениях в области пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты - Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10.

В ходе рассмотрения материалов административного дела установлено, что должностным лицом - заместителем директора Шугушковой Ольгой Валерьевной допущены нарушения требований нормативных документов, устанавливающих обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, территории, а также к их эксплуатации: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

– система автоматической пожарной сигнализации частично неисправна (отключен шлейф №18);

– системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ограниченно работоспособны (требуется замена двух аккумуляторных батарей 12 В 40А/ч), предусмотренные частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях Вам необходимо принять меры по устранению следующих причин административного правонарушения, и условий, способствовавших его совершению:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Кингисеппского района



И.А. Бернацкий

1 экземпляр представления получил:


(подпись)

Заместитель директора ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лица или

Шугушхова Ольга Валерьевна

индивидуального предпринимателя, должность представителя, Ф.И.О.)

«14» 09 2026 года

Макарова Ксения Владимировна
8 (921) 881-69-41